

# Kontrollbescheinigung

Attestation de contrôle / Attestazione di controllo



Arbeitskreis LPG  
für Sicherheit mit Flüssiggas  
Cercle de travail GPL  
pour la sécurité de gaz liquéfiés  
Circolo di lavoro GPL  
per la sicurezza di gas liquefatti

**Gültig bis:** 30.4.2024

Valable jusqu'au / Valido fino a

**Vignettennummer:** V- 000 015 476

Numéro de vignette / Numero di etichetta

**Durchgeführt von:** Niederberger Paul AG / Alex Niederberger (20220118NieA91-05)

Effectué par / Attuato di

---

## Objekt

Objet / Oggetto

Veranstaltung Fahrzeug, Imbissanhänger  
WENK Fahrzeugbau ST500-1179 (2VK625EW142001)  
AG292680

---

## Gasversorgung

Approvisionnement en gaz / Approvvigionamento di gas

- Depotflasche / Reserveflasche, Testjahr: 2032, 10.5 kg, G.2 (CH/FR/BE)
- Depotflasche / Reserveflasche, Testjahr: 2031, 10.5 kg, G.2 (CH/FR/BE)

## Bemerkungen

Remarques / Commenti

Gasflaschenhalterung für zwei Stahlflaschen und Kettensicherung, Entlüftung unten

---

## Druckregler

Régulateur de pression / Regolatore di pressione

- Flaschendruckregler, 2018, 50 mbar, G.2 (CH/FR/BE)
  - Schlauch: Prod.: 2022, Ablaufjahr: 2027

## Bemerkungen

Remarques / Commenti

2-Flaschenanschluss (bis 2027 gültig) mit T-Stück vor dem Druckregler

## Dichtheitskontrolle

Contrôle d'étanchéité / Controllo della tenuta

### Bemerkungen

Remarques / Commenti

Absperrarmaturen im Gaskasten i.O. und dicht

.....

### Geräte

Appareils / Apparecchi

- Grill, Selzam, Profigrill L (ab 2007), nicht mehr ersichtlich
- Grill, Selzam, Profigrill N (ab 2007), nicht mehr ersichtlich

### Bemerkungen

Remarques / Commenti

1x Thermoelement an Profi N ersetzt, Restliche Thermoelemente funktionieren einwandfrei, Flambild gut und lässt sich sauber regulieren

.....

Dieses Formular bestätigt zum Zeitpunkt der Kontrolle eine sichere und betriebsbereite Flüssiggasanlage. Diese Kontrolle ist, solange kein Eingriff in die Anlage erfolgt ist, bis zum 30.4.2024 gültig (ausgenommen Flaschenwechsel).

Ce formulaire confirme que l'installation de gaz liquéfié est sûre et prête à fonctionner au moment du contrôle. Ce contrôle est valable jusqu'au 30.4.2024 tant qu'aucune intervention (à l'exception du changement de bouteille) n'est effectuée dans l'installation.

Questo modulo conferma un impianto GPL sicuro e operativo al momento del controllo. Questo controllo è valida fino al 30.4.2024 a condizione che non ci sia nessun intervento (tranne il cambio di bombola del gas) nel sistema.

.....

Niederberger Paul AG / Alex Niederberger (20220118NieA91-05), 24.4.2023

Dieses Formular wurde elektronisch im [www.eflex-aklpg.ch](http://www.eflex-aklpg.ch) erstellt und ist ohne Unterschrift/Stempel gültig!  
Unter [www.eflex-aklpg.ch](http://www.eflex-aklpg.ch) und der Vignettennummer kann diese Kontrolle bestätigt werden!

Ce formulaire a été créé électroniquement sur [www.eflex-aklpg.ch](http://www.eflex-aklpg.ch) et est valable sans signature/tampon!  
Sur [www.eflex-aklpg.ch](http://www.eflex-aklpg.ch) et le numéro de vignette, ce contrôle peut être confirmé!

Questo modulo è stato creato elettronicamente su [www.eflex-aklpg.ch](http://www.eflex-aklpg.ch) ed è valido senza firma/timbro!  
Su [www.eflex-aklpg.ch](http://www.eflex-aklpg.ch) e sul numero di etichetta questo controllo può essere confermato!