

Kontrollbescheinigung

Attestation de contrôle / Attestazione di controllo



Arbeitskreis LPG
für Sicherheit mit Flüssiggas
Cercle de travail GPL
pour la sécurité de gaz liquéfiés
Circolo di lavoro GPL
per la sicurezza di gas liquefatti

Kunde: Klausner, Metzgerei

Client / Cliente

Gültig bis: 31.3.2024

Valable jusqu'au / Valido fino a

Vignettennummer: V- 000 005 333

Numéro de vignette / Numero di etichetta

Durchgeführt von: Niederberger Paul AG / Alex Niederberger (20220118NieA91-05)

Effectué par / Attuato di

Objekt

Objet / Oggetto

Veranstaltung Fahrzeug, Imbissanhänger
WENK Fahrzeugbau St.Gallen ST370-1625 (1VKE15LWV41008)
AG712849

Gasversorgung

Approvisionnement en gaz / Approvvigionamento di gas

- Depotflasche / Reserveflasche, Testjahr: 2032, 10.5 kg, G.2 (CH/FR/BE)
- Depotflasche / Reserveflasche, Testjahr: 2032, 10.5 kg, G.2 (CH/FR/BE)

Bemerkungen

Remarques / Commenti

Gasflaschenhalterung Nr. 2 neu an Wand befestigt ; Entlüftung neu gemacht mit Gitter statt Aluminium-Sickenblech

Druckregler

Régulateur de pression / Regolatore di pressione

- Wanddruckregler (mit/ohne Umschalter), 2019, 50 mbar
 - Schlauch: G.2 (CH/FR/BE), Prod.: 2022, Ablaufjahr: 2027

Bemerkungen

Remarques / Commenti

Es werden zwei Flaschen (Stahl 10,5kg) mittels Klasse 3-Anschlusslyren und T-Stück am Gasdruckregler angebracht. Tür beschriftet dass immer beide Gasflaschen angeschlossen werden müssen.

Dichtheitskontrolle

Contrôle d'étanchéité / Controllo della tenuta

Bemerkungen

Remarques / Commenti

Leitungssystem optisch in Ordnung und Absperrventile funktionieren

.....

Geräte

Appareils / Apparecchi

- Grill, Selzam, Profigrill N, N3008P100
- Grill, Selzam, Profigrill N, N2503O7P4

Bemerkungen

Remarques / Commenti

Bei den Schläuchen von den festen Leitungen zu den Grills handelt es sich um Edelstahlwellschlauch (kein Ablaufdatum), optisch in Ordnung. Sämtliche Thermoelemente funktionieren und Pilotflammen-Einstellung i.O.

.....

Dieses Formular bestätigt zum Zeitpunkt der Kontrolle eine sichere und betriebsbereite Flüssiggasanlage. Diese Kontrolle ist, solange kein Eingriff in die Anlage erfolgt ist, bis zum 31.3.2024 gültig (ausgenommen Flaschenwechsel).

Ce formulaire confirme que l'installation de gaz liquéfié est sûre et prête à fonctionner au moment du contrôle. Ce contrôle est valable jusqu'au 31.3.2024 tant qu'aucune intervention (à l'exception du changement de bouteille) n'est effectuée dans l'installation.

Questo modulo conferma un impianto GPL sicuro e operativo al momento del controllo. Questo controllo è valida fino al 31.3.2024 a condizione che non ci sia nessun intervento (tranne il cambio di bombola del gas) nel sistema.

.....

Niederberger Paul AG / Alex Niederberger (20220118NieA91-05), 22.3.2023

Dieses Formular wurde elektronisch im www.eflex-aklpg.ch erstellt und ist ohne Unterschrift/Stempel gültig!
Unter www.eflex-aklpg.ch und der Vignettennummer kann diese Kontrolle bestätigt werden!

Ce formulaire a été créé électroniquement sur www.eflex-aklpg.ch et est valable sans signature/tampon!
Sur www.eflex-aklpg.ch et le numéro de vignette, ce contrôle peut être confirmé!

Questo modulo è stato creato elettronicamente su www.eflex-aklpg.ch ed è valido senza firma/timbro!
Su www.eflex-aklpg.ch e sul numero di etichetta questo controllo può essere confermato!