

Kontrollbescheinigung

Attestation de contrôle / Attestazione di controllo



Arbeitskreis LPG
für Sicherheit mit Flüssiggas
Cercle de travail GPL
pour la sécurité de gaz liquéfiés
Circolo di lavoro GPL
per la sicurezza di gas liquefatti

Kunde: Metzgerei Klausner, Klausner, Yanick

Client / Cliente

Gültig bis: 31.3.2025

Valable jusqu'au / Valido fino a

Vignettennummer: V- 000 020 266

Numéro de vignette / Numero di etichetta

Durchgeführt von: Niederberger Paul AG / Alex Niederberger (20220118NieA91-05)

Effectué par / Attuato di

Objekt

Objet / Oggetto

Veranstaltung Einzelgerät, Grill
Selzam Profigrill (nicht ersichtlich)
GN (2001-2006)
(Gerät nur im freien zugelassen)

Bemerkungen

Remarques / Commenti

Gerät ohne Flammüberwachung/Thermoelemente, Flamme hält auf kleinster Stufe und Flammbild i.O.

Gasversorgung

Approvisionnement en gaz / Approvvigionamento di gas

- Keine Gasquellen vorhanden

Druckregler

Régulateur de pression / Regolatore di pressione

- Flaschendruckregler, 2016, 50 mbar, G.2 (CH/FR/BE)
 - Schlauch: Prod.: 2017, Ablaufjahr: 2027

Bemerkungen

Remarques / Commenti

Schlauch und Regler mit Gebrauchsspuren aber ohne Beschädigung und Funktion i.O.

Dichtheitskontrolle

Contrôle d'étanchéité / Controllo della tenuta

Bemerkungen

Remarques / Commenti

Alle 3 Gasventile neu abgedichtet mit Dichtpaste, anschliessend Dichtheitsprüfung i.O.

.....

Dieses Formular bestätigt zum Zeitpunkt der Kontrolle eine sichere und betriebsbereite Flüssiggasanlage. Diese Kontrolle ist, solange kein Eingriff in die Anlage erfolgt ist, bis zum 31.3.2025 gültig (ausgenommen Flaschenwechsel).

Ce formulaire confirme que l'installation de gaz liquéfié est sûre et prête à fonctionner au moment du contrôle. Ce contrôle est valable jusqu'au 31.3.2025 tant qu'aucune intervention (à l'exception du changement de bouteille) n'est effectuée dans l'installation.

Questo modulo conferma un impianto GPL sicuro e operativo al momento del controllo. Questo controllo è valida fino al 31.3.2025 a condizione che non ci sia nessun intervento (tranne il cambio di bombola del gas) nel sistema.

.....

Niederberger Paul AG / Alex Niederberger (20220118NieA91-05), 5.3.2024

Dieses Formular wurde elektronisch im www.eflex-aklpg.ch erstellt und ist ohne Unterschrift/Stempel gültig!
Unter www.eflex-aklpg.ch und der Vignettennummer kann diese Kontrolle bestätigt werden!

Ce formulaire a été créé électroniquement sur www.eflex-aklpg.ch et est valable sans signature/tampon!
Sur www.eflex-aklpg.ch et le numéro de vignette, ce contrôle peut être confirmé!

Questo modulo è stato creato elettronicamente su www.eflex-aklpg.ch ed è valido senza firma/timbro!
Su www.eflex-aklpg.ch e sul numero di etichetta questo controllo può essere confermato!