

# Kontrollbescheinigung

Attestation de contrôle / Attestazione di controllo



**Arbeitskreis LPG**  
für Sicherheit mit Flüssiggas  
**Cercle de travail GPL**  
pour la sécurité de gaz liquéfiés  
**Circolo di lavoro GPL**  
per la sicurezza di gas liquefatti

**Kunde:** Metzgerei Klausner, Klausner, Yanick

Client / Cliente

**Gültig bis:** 31.3.2025

Valable jusqu'au / Valido fino a

**Vignettennummer:** V- 000 020 265

Numéro de vignette / Numero di etichetta

**Durchgeführt von:** Niederberger Paul AG / Alex Niederberger (20220118NieA91-05)

Effectué par / Attuato di

---

## Objekt

Objet / Oggetto

Veranstaltung Fahrzeug, Imbissanhänger  
WENK Fahrzeugbau ST500-1179 (2VK625EW142001)  
AG292680

---

## Gasversorgung

Approvisionnement en gaz / Approvvigionamento di gas

- Depotflasche / Reserveflasche, Testjahr: 2032, 10.5 kg, G.2 (CH/FR/BE)
- Depotflasche / Reserveflasche, Testjahr: 2031, 10.5 kg, G.2 (CH/FR/BE)

## Bemerkungen

Remarques / Commenti

Gasflaschenhalterung für zwei Stahlflaschen und Kettensicherung, Entlüftung unten, Reglerbefestigung neu

---

## Druckregler

Régulateur de pression / Regolatore di pressione

- Flaschendruckregler, 2018, 50 mbar, G.2 (CH/FR/BE)
  - Schlauch: Prod.: 2022, Ablaufjahr: 2027

## Bemerkungen

Remarques / Commenti

2-Flaschenanschluss (bis 2027 gültig) mit T-Stück vor dem Druckregler

## Dichtheitskontrolle

Contrôle d'étanchéité / Controllo della tenuta

### Bemerkungen

Remarques / Commenti

Absperrarmaturen im Gaskasten i.O. und dicht, zusätzlich mit Leckspray überprüft

.....

### Geräte

Appareils / Apparecchi

- Grill, Selzam, Profigrill L (ab 2007), nicht mehr ersichtlich
- Grill, Selzam, Profigrill N (ab 2007), nicht mehr ersichtlich

### Bemerkungen

Remarques / Commenti

Zwei Gasventile gereinigt und neu abgedichtet, anschliessend Funktion i.O. und Flammbild gut einstellbar, Thermoelemente funktionieren einwandfrei bei beiden Geräten

.....

Dieses Formular bestätigt zum Zeitpunkt der Kontrolle eine sichere und betriebsbereite Flüssiggasanlage. Diese Kontrolle ist, solange kein Eingriff in die Anlage erfolgt ist, bis zum 31.3.2025 gültig (ausgenommen Flaschenwechsel).

Ce formulaire confirme que l'installation de gaz liquéfié est sûre et prête à fonctionner au moment du contrôle. Ce contrôle est valable jusqu'au 31.3.2025 tant qu'aucune intervention (à l'exception du changement de bouteille) n'est effectuée dans l'installation.

Questo modulo conferma un impianto GPL sicuro e operativo al momento del controllo. Questo controllo è valida fino al 31.3.2025 a condizione che non ci sia nessun intervento (tranne il cambio di bombola del gas) nel sistema.

.....

Niederberger Paul AG / Alex Niederberger (20220118NieA91-05), 5.3.2024

Dieses Formular wurde elektronisch im [www.eflex-aklpg.ch](http://www.eflex-aklpg.ch) erstellt und ist ohne Unterschrift/Stempel gültig!  
Unter [www.eflex-aklpg.ch](http://www.eflex-aklpg.ch) und der Vignettennummer kann diese Kontrolle bestätigt werden!

Ce formulaire a été créé électroniquement sur [www.eflex-aklpg.ch](http://www.eflex-aklpg.ch) et est valable sans signature/tampon!  
Sur [www.eflex-aklpg.ch](http://www.eflex-aklpg.ch) et le numéro de vignette, ce contrôle peut être confirmé!

Questo modulo è stato creato elettronicamente su [www.eflex-aklpg.ch](http://www.eflex-aklpg.ch) ed è valido senza firma/timbro!  
Su [www.eflex-aklpg.ch](http://www.eflex-aklpg.ch) e sul numero di etichetta questo controllo può essere confermato!