

Kontrollbescheinigung

Attestation de contrôle / Attestazione di controllo



Arbeitskreis LPG
für Sicherheit mit Flüssiggas
Cercle de travail GPL
pour la sécurité de gaz liquéfiés
Circolo di lavoro GPL
per la sicurezza di gas liquefatti

Kunde: Metzgerei Klausner

Client / Cliente

Gültig bis: 28.2.2027

Valable jusqu'au / Valido fino a

Vignettennummer: V- 000 048 618

Numéro de vignette / Numero di etichetta

Durchgeführt von: Niederberger Paul AG / Alex Niederberger (20220118NieA91-05)

Effectué par / Attuato di

Objekt

Objet / Oggetto

Veranstaltung Einzelgerät, Grill
Selzam GL Profi GL (nicht ersichtlich, Gastrogrill mit zwei Gaszuleitungen)

- Gerät nur im freien zugelassen
- Gerät nur in ausreichend belüfteter Umgebung zugelassen

Bemerkungen

Remarques / Commenti

Thermoelemente nicht mehr in Betrieb, Grill nur im Freien zugelassen, Sämtliche Armaturen repariert und neu abgedichtet, Flambbild i.O.

Gasversorgung

Approvisionnement en gaz / Approvvigionamento di gas

- Keine Gasquellen vorhanden
-

Druckregler

Régulateur de pression / Regolatore di pressione

- Flaschendruckregler, 2023, 50 mbar, G.2 (CH/FR/BE)
 - Schlauch: Klasse 2, Prod.: 2022, Ablaufjahr: 2032
- Flaschendruckregler, 2022, 50 mbar, G.2 (CH/FR/BE)
 - Schlauch: Klasse 2, Prod.: 2022, Ablaufjahr: 2032

Bemerkungen

Remarques / Commenti

Schlauch und Druckregler mit Gebrauchsspuren aber i.O.

Dieses Formular bestätigt zum Zeitpunkt der Kontrolle eine sichere und betriebsbereite Flüssiggasanlage. Diese Kontrolle ist, solange kein Eingriff in die Anlage erfolgt ist, bis zum 28.2.2027 gültig (ausgenommen Flaschenwechsel).

Ce formulaire confirme que l'installation de gaz liquéfié est sûre et prête à fonctionner au moment du contrôle. Ce contrôle est valable jusqu'au 28.2.2027 tant qu'aucune intervention (à l'exception du changement de bouteille) n'est effectuée dans l'installation.

Questo modulo conferma un impianto GPL sicuro e operativo al momento del controllo. Questo controllo è valida fino al 28.2.2027 a condizione che non ci sia nessun intervento (tranne il cambio di bombola del gas) nel sistema.

Niederberger Paul AG / Alex Niederberger (20220118NieA91-05), 9.2.2026

Dieses Formular wurde elektronisch (www.eflex-aklpg.ch) erstellt und ist ohne Unterschrift / Stempel gültig. Mit der Vignettennummer kann diese Kontrolle unter www.eflex-aklpg.ch abgefragt und bestätigt werden.

Ce formulaire a été créé électroniquement (www.eflex-aklpg.ch) et est valable sans signature / tampon. Le numéro de vignette permet de consulter et de confirmer ce contrôle sur www.eflex-aklpg.ch.

Questo modulo è stato creato elettronicamente (www.eflex-aklpg.ch) ed è valido senza firma / timbro. Questo assegno può essere interrogato e confermato utilizzando il numero di bollo all'indirizzo www.eflex-aklpg.ch.