

Kontrollbescheinigung

Attestation de contrôle / Attestazione di controllo



Arbeitskreis LPG
für Sicherheit mit Flüssiggas
Cercle de travail GPL
pour la sécurité de gaz liquéfiés
Circolo di lavoro GPL
per la sicurezza di gas liquefatti

Kunde: Metzgerei Klausner

Client / Cliente

Gültig bis: 31.3.2027

Valable jusqu'au / Valido fino a

Vignettennummer: V- 000 060 584

Numéro de vignette / Numero di etichetta

Durchgeführt von: Niederberger Paul AG / Alex Niederberger (20220118NieA91-05)

Effectué par / Attuato di

Objekt

Objet / Oggetto

Veranstaltung Fahrzeug, Imbissanhänger
WENK Fahrzeugbau ST500-1179 (2VK625EW142001)
AG292680

Gasversorgung

Approvisionnement en gaz / Approvvigionamento di gas

- Depotflasche / Tauschflasche, Jahr der letzten Prüfung: 2035, 10.5 kg, G.2 (CH/FR/BE)
- Depotflasche / Tauschflasche, Jahr der letzten Prüfung: 2033, 10.5 kg, G.2 (CH/FR/BE)

Bemerkungen

Remarques / Commenti

Gasflaschenhalterung für zwei Stahlflaschen und Kettensicherung, Entlüftung unten i.O., Regler direkt an Wand befestigt

Druckregler

Régulateur de pression / Regolatore di pressione

- Flaschendruckregler, 2018, 50 mbar, G.2 (CH/FR/BE)
 - Schlauch: Klasse 3, Prod.: 2022, Ablaufjahr: 2027

Bemerkungen

Remarques / Commenti

2 Schlauchlyren Klasse 3 bis 2027 gültig, dazwischen T-Stück für Anschluss von 2 Flaschen gleichzeitig, Zustand gut

Dichtheitskontrolle

Contrôle d'étanchéité / Controllo della tenuta

Bemerkungen

Remarques / Commenti

Teilumbau Gaszuführung, neue Absperrarmaturen direkt bei den Grills zusätzlich zu den eingebauten Armaturen im Gasschrank / Alles dicht und i.O.

.....

Geräte

Appareils / Apparecchi

- Grill, Selzam, Profigrill L (ab 2007), nicht mehr ersichtlich
- Grill, Selzam, Profigrill N (ab 2007), nicht mehr ersichtlich

Bemerkungen

Remarques / Commenti

Grosser Grill: Zwei Düsen und zwei Gasregelventile ausgebaut und gereinigt, neu abgedichtet, hält anschliessend auf kleinster Flamme und Flammbild i.O. / Kleiner Grill: Hält auf kleinster Flamme und Flammbild gut

.....

Dieses Formular bestätigt zum Zeitpunkt der Kontrolle eine sichere und betriebsbereite Flüssiggasanlage. Diese Kontrolle ist, solange kein Eingriff in die Anlage erfolgt ist, bis zum 31.3.2027 gültig (ausgenommen Flaschenwechsel).

Ce formulaire confirme que l'installation de gaz liquéfié est sûre et prête à fonctionner au moment du contrôle. Ce contrôle est valable jusqu'au 31.3.2027 tant qu'aucune intervention (à l'exception du changement de bouteille) n'est effectuée dans l'installation.

Questo modulo conferma un impianto GPL sicuro e operativo al momento del controllo. Questo controllo è valida fino al 31.3.2027 a condizione che non ci sia nessun intervento (tranne il cambio di bombola del gas) nel sistema.

.....

Niederberger Paul AG / Alex Niederberger (20220118NieA91-05), 23.3.2026

Dieses Formular wurde elektronisch (www.eflex-aklpg.ch) erstellt und ist ohne Unterschrift / Stempel gültig. Mit der Vignettennummer kann diese Kontrolle unter www.eflex-aklpg.ch abgefragt und bestätigt werden.

Ce formulaire a été créé électroniquement (www.eflex-aklpg.ch) et est valable sans signature / tampon. Le numéro de vignette permet de consulter et de confirmer ce contrôle sur www.eflex-aklpg.ch.

Questo modulo è stato creato elettronicamente (www.eflex-aklpg.ch) ed è valido senza firma / timbro. Questo assegno può essere interrogato e confermato utilizzando il numero di bollo all'indirizzo www.eflex-aklpg.ch.